
Приложение №1 к Постановлению администрации Вельского муниципального района от

ПРОГРАММА

по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Вельского муниципального района Архангельской области
к отопительному периоду 2025-2026 годов

г. Вельск
2025 год

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Программа по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду (далее - Программа) разработана в соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон № 190-ФЗ), Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234.

1.2. Программа определяет порядок действий сотрудников Вельского муниципального района при проведении проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии и выдачи им паспортов готовности к отопительному периоду (далее - паспорта готовности).

1.3. Проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляются комиссиями, назначенными распоряжением администрации Вельского муниципального района от 13.05.2025 года № 226-р.

1.4. При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, установленных настоящей Программой (далее - требования по готовности).

1.5. Результаты проверки оформляются в соответствии с п.п. 1.2-1.6 пункта 1 Правил №2234, содержащимся в приложении 2 (оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций) согласно приложения №1 настоящего постановления, актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по образцу согласно приложению № 2 настоящего постановления. К акту проверки прикладывается справка о выполнении требований готовности к отопительному периоду муниципального образования приложение № 3 к настоящему постановлению.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

«теплоснабжающее (теплосетевое) предприятие или потребитель тепловой энергии готово к отопительному периоду»;

«теплоснабжающее (теплосетевое) предприятие или потребитель тепловой энергии будет готово к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией: Вельского муниципального района;

«теплоснабжающее (теплосетевое) предприятие или потребитель тепловой энергии не готово к отопительному периоду».

1.6. Акт, составленный в двух экземплярах. Один экземпляр акта выдается предприятию (потребителю) тепловой энергии, второй экземпляр акта приобщается к материалам проверки.

Акт регистрируется в «Журнал регистрации Актов проверки готовности к отопительному периоду».

1.7. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

В случае устранения указанных в перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности комиссией составляется новый акт.

1.8. Паспорт (приложение № 4) готовности к отопительному периоду (далее – паспорт) составляется комиссией по рекомендуемому образцу, утвержденному Правилами и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта, но не позднее 15 сентября текущего года – для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября – для теплоснабжающих предприятий.

Паспорт регистрируется в «Журнале регистрации паспортов готовности к отопительному периоду».

1.9. Теплоснабжающее (теплосетевое) предприятие или потребители тепловой энергии, не получившее по проверяемым объектам паспорт готовности в срок, указанный в п.1.8, продолжает подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

1.10. Перечень потребителей отображен в Приложении №5.

1.11. График проведения проверок готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций на территории Вельского муниципального района Архангельской области к отопительному периоду 2025-2026 годов представлен в Приложении №6.

Раздел 2. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ ПО ОЦЕНКЕ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНУМУ ПЕРИОДУ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕГО (ТЕПЛОСЕТЕВОГО) ПРЕДПРИЯТИЯ, ПОТРЕБИТЕЛЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

2.1. При оценке готовности теплоснабжающего (теплосетевого) предприятия потребителя тепловой энергии к отопительному периоду проверяются следующие вопросы:

2.1.1. Наличие плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций.

Применение электронного моделирования аварийных ситуаций не требуется для поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек (письмо Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 10.09.2013 № 00-03-06/1380).

Наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления.

Наличие графиков аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей, согласованных с органом местного самоуправления поселения, городского округа (порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения).

2.1.2. Наличие системы мониторинга состояния системы теплоснабжения.

2.1.3. Наличие механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения.

Проведение совместных противоаварийных тренировок с теплоснабжающими и теплосетевыми организациями с отработкой последовательности и скорости выполнения необходимых переключений по разработанным схемам.

Контроль со стороны муниципального образования при осуществлении проверок по оценке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в одной системе теплоснабжения на территории муниципального образования за наличием у таких организаций соглашения об управлении системой теплоснабжения.

2.1.4. Выполнение требований Правил по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:

- наличие распорядительного документа о назначении в установленном порядке комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период;
- наличие программ проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, утвержденных руководителем (заместителем руководителя) муниципального образования;
- наличия перечня теплоснабжающих, теплосетевых организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования;
- наличие актов проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспортов готовности теплоснабжающих организаций к работе в отопительный период, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования и их

анализ с учетом результатов проведения проверок теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

Контроль со стороны муниципального образования при осуществлении проверок по оценке готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду наличия фактического запаса топлива на теплоисточниках муниципального образования в соответствии с утвержденными нормативами.

- наличие актов проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспортов готовности теплосетевых организаций к работе в отопительный период, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования;

Контроль со стороны муниципального образования при осуществлении проверок по оценке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций за бесхозными тепловыми сетями, источниками тепловой энергии, и меры принятые органами местного самоуправления поселений или городских округов для определения эксплуатирующих организаций.

- наличие перечня потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду;

- наличие актов проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспортов готовности потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период.

Приложение I
К Программе проверки готовности
к отопительному периоду 2025-2026
годов

**Вельский муниципальный район
Архангельской области**

Юридический адрес: ул. Революционная 65 а, г.Вельск, 165150 телефон: (818) 36-6-24-80 факс: (818) 36-6-24-80
Почтовый адрес: ул. Революционная 65а, г.Вельск, 165150 телефон/факс: (818) 36-6-24-80 E-mail: movelsk@atnet.ru

“ _____ ” _____ 20 25 г.
(дата составления акта)
_____ час. _____ мин
(время составления акта)

_____ (место составления акта)

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

Для расчета индекса готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций

N п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
					ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ	$И_{гто} = K_{закон\ о\ тепл} * 0,9 + K_{предп} * 0,05 + K_{план} * 0,05$		
1	Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20	-	Показатель выполнения требований Федерального закона о	0,9	K _{закон о тепл}	$K_{закон\ о\ тепл} = K_{фзук} * 0,05 +$		

	Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила);		теплоснабжении			$K_{режим\ г\ddot{a}лл} * 0,01 + K_{качест} * 0,01 +$ $K_{комучет} * 0,01 +$ $K_{в\ddot{a}ч\ стр\ddot{a}т} * 0,25 +$ $K_{на\ddot{a}л\ddot{a}ж} * 0,65 +$ $K_{ресур} * 0,01 +$ $K_{порядок} * 0,01$		
1.1	Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1 - 9.3.8 пункта 9 Правил	Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб	0,05	$K_{функц}$	$K_{функц} =$ $K_{шт} * 0,1 +$ $K_{согл} * 0,1 +$ $K_{дисп} * 0,1 +$ $K_{перечень} * 0,1 +$ $K_{экс\lrcorner\ произв\ э\ddot{a}стр} * 0,1 +$ $K_{на\ddot{a}л\ddot{a}ж} * 0,1 +$ $K_{обуч} * 0,1 +$ $K_{отв} * 0,1 +$ $K_{охр\ труд} * 0,1 +$ $K_{тр\ddot{a}н} * 0,1$		
1.1.1		Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил)	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	0,1	$K_{шт}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.2		Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г. N 808 (далее - Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации) (подпункт 9.3.2 пункта 9 Правил)	Показатель наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения	0,1	$K_{согл}$	$K_{согл} = N_{согл} / N_{всего\ PCO\ в\ системе\ т\ddot{a}сн}$		
1.1.2.1			Количество заключенных соглашений об управлении системой теплоснабжения	-	$N_{согл}$	Фактическое значение		
1.1.2.2			Количество организаций всего в системе теплоснабжения	-	$N_{всего\ PCO\ в\ системе\ т\ddot{a}сн}$	Фактическое значение		
1.1.3		Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями раздела 15 Правил технической эксплуатации тепловых	Показатель наличия положения о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление	0,1	$K_{дисп}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 <1> (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)						
1.1.4		Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <2> (далее - Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования	0,1	$K_{перечень}$	$K_{перечень} = K_{перечень.ОПО} * 0,5 + K_{перечень.неОПО} * 0,5$		
1.1.4.1			Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО	0,5	$K_{перечень.ОПО}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.4.2			Показатель наличия перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО	0,5	$K_{перечень.неОПО}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.5			Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	0,1	$K_{экспл/произв.инстр}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.6		Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811 <3> (далее - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей),	Показатель наличия удостоверений проверки знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей	0,1	$K_{знаний}$	$K_{знаний} = K_{прова зн не ОПО} * 0,5 + K_{прова зн ОПО} * 0,5$		

1.6.1.1	пунктом 2.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил)	Показатель наличия удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок	0,5	$K_{\text{проп зн не ОПО}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.6.1.2		Показатель наличия удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных Правилами промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО	0,5	$K_{\text{проп зн ОПО}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.7	Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности) (подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил)	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте	0,1	$K_{\text{обуч}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.8	Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов не отнесенных к ОПО, и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО	0,1	$K_{\text{отв}}$	$K_{\text{отв}} = K_{\text{отв не ОПО}} * 0,5 + K_{\text{отв ОПО}} * 0,5$		
1.1.8.1		Показатель наличия организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за	0,5	$K_{\text{отв не ОПО}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО (подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)	безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО					
1.1.8.2			Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО	0,5	К _{отв.ОПО}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.9		Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н <4> (подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил)	Показатель наличия утвержденных инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам	0,1	К _{опр.труда}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.10		Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок (подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил)	Показатель наличия программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок	0,1	К _{трн}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.2	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 Правил	Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии	0,01	К _{режим.налад}	$K_{режим.налад} = K_{темпл.граф} * 0,5 + K_{режим.кварт} * 0,5$		
1.2.1		Разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых	Показатель наличия температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения	0,5	К _{темпл.граф}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		энергоустановок, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил)						
1.2.2		Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил)	Показатель наличия технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт	0,5	Крежим.карт	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.3	Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пункта 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)	Показатель обеспечения качества теплоносителей	0,01	Ккачест	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.4	Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии (пункт 5 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 (далее - Правила коммерческого учета). Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке, подтверждаются в порядке, предусмотренном законодательством об обеспечении единства измерений (подпункт 9.3.13 пункта 9 Правил)	Показатель организации коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии	0,01	Ккомер.учет	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.5	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей - в случае эксплуатации ОПО. (подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил)	Показатель наличия нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта	0,25	К _{кач.строит}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.6	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15 - 9.3.21, 9.3.23 - 9.3.29, пункта 9 Правил	Показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	0,65	К _{надеж}	$K_{надеж} = K_{освид} * 0,01 +$ $K_{обслед} * 0,05 +$ $K_{дым.труб} * 0,05 +$ $K_{испыт} * 0,01 +$ $K_{гидр} * 0,4 +$ $K_{шурф} * 0,01 +$ $K_{очист.промыл} * 0,4 +$ $K_{электр.сопр} * 0,01 +$ $K_{насос.станк} * 0,01 +$ $K_{топл} * 0,03 +$ $K_{матер} * 0,01 +$ $K_{стрих} * 0,01$		
1.6.1		Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего	Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации	0,01	К _{освид}	$K_{освид} =$ $K_{освид.не.ОПО} * 0,5 +$ $K_{освид.ОПО} * 0,5$		
1.6.1.1			Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании,	0,5	К _{освид.не.ОПО}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

	установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов (подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил)	гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации				
1.6.1.2		Показатель наличия отметок в паспорте оборудования о проведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации	0,5	К _{освд} ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.6.2	Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров	0,05	К _{обс} акт	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.6.3	Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб (подпункт 9.3.17 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб	0,05	К _{дым.труб}	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует источники теплоснабжения, К _{дым.труб} принимается равным 1.	

1.6.4	Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей	0,01	К _{испыт}	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети, К _{испыт} принимается равным 1.		
1.6.5	Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей	0,4	К _{гидр}	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, К _{гидр} принимается равным 1		
1.6.6	Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 - 6.2.37 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил)	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке	0,01	К _{шурф}	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети или тепловые сети проложены воздушной прокладкой или в проходном (полупроходном) канале, К _{шурф} принимается равным 1		
1.6.7	Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов	0,4	К _{очист.промыв}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.6.8	Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.23	Показатель наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов	0,01	К _{электр.сопр}	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, К _{электр.сопр} принимается равным 1		

	Пункта 9 Правил)					
1.6.9	Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил)	Показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования насосных станций	0,01	$K_{\text{насос ств}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.6.10	Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377 (подпункт 9.3.25 пункта 9 Правил)	Показатель наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива	0,03	$K_{\text{топл}}$	$K_{\text{топл}} = K_{\text{догтопл}} * 0,5 + K_{\text{запист}} * 0,5$	
1.6.10.1		Показатель наличия договора (договоров) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода	0,5	$K_{\text{догтопл}}$	$K_{\text{догтопл}} = 1$, если подтверждено наличие договоров $K_{\text{догтопл}} = 0$, если не подтверждено наличие договоров	
1.6.10.2		Показатель подтверждения наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива	0,5	$K_{\text{запист}}$	$K_{\text{запист}} = 1$, если $\text{Запас}_{\text{факт}} \geq \text{Запас}_{\text{нормат}}$ $K_{\text{запист}} = 0$, если $\text{Запас}_{\text{факт}} < \text{Запас}_{\text{нормат}}$	
1.6.10.2.1		фактический объем запаса топлива, тыс. т	-	$\text{Запас}_{\text{факт}}$	фактическое значение	
1.6.10.2.2		утвержденный нормативный объем запаса топлива, тыс. т	-	$\text{Запас}_{\text{нормат}}$	фактическое значение	
1.6.11	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля	показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации	0,01	$K_{\text{матер}}$	$K_{\text{матер}} = \% \text{ наличия запас мат факт по инвентар} / 100$	
1.6.11.2			-	% наличия запас мат факт по инвентар	Фактическое значение	

		1998 г. N 34н <5> (подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил)					
1.6.12		В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации (подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил)	Показатель наличия лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности	0,01	К страх	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.7	Выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации (пункт 8 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с требованиями Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 <6>, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении) (подпункт	Показатель наличия разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения	0,01	К резерв	Наличие - 1 Отсутствие - 0	

		9.3.29 пункта 9 Правил)						
1.8	Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (пункт 9 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1437 <7>, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности, инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)	Показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения	0,01	Кпорядок	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
2	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона	Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	0,05	Кпредп	Наличие - 1 Отсутствие - 0		Не заполняется

	безопасности (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)	о промышленной безопасности) (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)						
3	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил (подпункт 9.3 пункта 9 Правил)	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду	0,05	K _{план}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		



Вельский муниципальный район
Архангельской области

Юридический адрес: ул. Революционная 65 а, г. Вельск, 165150 телефон: (818) 36-6-24-80 факс: (818) 36-6-24-80
Почтовый адрес: ул. Революционная 65а, г. Вельск, 165150 телефон/факс: (818) 36-6-24-80 E-mail: movelsk@atnet.ru

(место составления акта)

“ _____ ” 20 25 г.
(дата составления акта)
_____ час. _____ мин

АКТ ПРОВЕРКИ
готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов
№ _____ /мо

Комиссия, образованная

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от
_____. 2025 г., утвержденной

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к
отопительному периоду)
с ____ час. ____ мин. ____ 2025 г. до ____ час. ____ мин. ____ 2025 г. в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку
готовности к отопительному периоду

(полное наименование теплоснабжающего предприятия, в отношении которого проводилась
проверка готовности к отопительному периоду)
Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:
(с возможными выводами «предприятие готово к отопительному периоду»; «предприятие будет
готово к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к
требованиям по готовности, выданных комиссией»; «предприятие не готово к отопительному
периоду»).

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2025/2026 гг. *

1. Перечень замечаний к выполнению требований по готовности (при наличии).

Председатель комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

" " 20 г

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его
уполномоченного представителя) предприятия, в отношении
которого проводилась проверка готовности к отопительному
периоду)

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Справка о выполнении требований готовности к отопительному периоду муниципального образования

Наименование муниципального образования: _____

Юридический адрес: _____. Телефон: _____.

Фактический адрес: _____. Телефон: _____.

ИНН _____, ОГРН _____.

Руководитель: _____, тел. _____.

Выполнение условий готовности

		Представленные материалы	Выполнение условий
1.	Наличие плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций.		
2.	Наличие системы мониторинга состояния системы теплоснабжения.		
3.	Наличие механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения.		
4.	Оценка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:		
4.1.	Жилые дома и специализированный жилищный фонд (общее количество / количество получивших паспорт готовности)		
4.2.	Общественные здания, потребители тепловой энергии (общее количество / количество получивших паспорт готовности)		
4.3.	Прочие потребители тепловой энергии (общее количество / количество получивших паспорт готовности)		
4.4.	Теплоснабжающие организации (общее количество / количество получивших паспорт готовности)		
4.5.	Теплосетевые организации (общее количество / количество получивших паспорт готовности)		

С результатами оценки требований по готовности ознакомлен (а) представитель муниципального образования:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица)

« » _____ 2025 г.

(подпись)

Общие данные о потребителях тепловой энергии

Объекты		Всего	Получившие паспорт готовности	Не получившие паспорт готовности
Жилые здания	1. Многоквартирные дома			
	1.1. имеющие собственность МО (СПб)			
	1.2. без собственности МО (СПб)			
	1.3. находящиеся в управлении			
	1.4. находящиеся на техническом обслуживании			
	1.4.1. Министерства Обороны			
	1.4.2. Прочие ведомства			
	Всего жилых зданий			
Специализированный жилищный фонд,				
4.1. Общежития				
4.2. Общежития учебных заведений				
4.3. Прочие здания				
5. Детские учреждения				
6. Лечебные учреждения				
7. Школы				
8. Учебные заведения (ВУЗ, техникум, ПУ и др.)				
9. Прочие общественные здания				
10. Иные потребители тепловой энергии				
Общее количество всех зданий:				

Общие данные о системах теплоснабжения

Отопительные котельные			Наличие паспорта готовности
государственные	1		
	2		
	3		
ведомственные	1		
	2		
	3		
всего			
Тепловые сети			
государственные	1		
	2		
	3		
ведомственные	1		
	2		
всего			
ТЭЦ			
ЦТП			

Приложение № 4
К программе по проверке готовности
Теплоснабжающих, теплосетевых организаций
к отопительному периоду 2025-2026 годов.

Вельский муниципальный район
Архангельской области

Юридический адрес: ул. Революционная 65а, г.Вельск, 165150 телефон: (818) 36-6-24-80 факс: (818) 36-6-24-80
Почтовый адрес: ул. Революционная 65а, г.Вельск, 165150 телефон/факс: (818) 36-6-24-80 E-mail: movelsk@atnet.ru

Г. _____
(место составления акта)



“ ” 20 25 г.
(дата составления акта)
_____ час.00 мин
(время составления акта)

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов

№ 000/мо

Выдан _____,

(полное наименование предприятия в отношении которого проводилась проверка готовности к
отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности
к отопительному периоду:

1. _____
2. _____

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____ № _____

(подпись, расшифровка подписи председателя комиссии, печать)

		Приложение №5
	Перечень потребителей тепловой энергии Вельский муниципальный район	
	СП Попонаволоцкое	
	<i>(Котельная центральная ул. Железнодорожная)</i>	
1	ГБУЗ « Вельская ЦРБ»	п. Пасьва
2	МБУК « Вельская библиотечная система»	п. Пасьва
3	МБУК « Районный культурный центр»	п. Пасьва
4	Администрация Попонаволоцкое	п. Пасьва
	<i>(Школьная котельная ул. Свердлова)</i>	
5	МБОУ «Попонаволоцкая ООШ № 7»	п. Пасьва
	СП Благовещенское	
	<i>(Котельная с. Благовещенское ул. Центральный 15)</i>	
6	ГБУЗ « Вельская ЦРБ»	с. Благовещенское
7	Администрация МО «Благовещенское»	с. Благовещенское
8	МБУК « Районный культурный центр»	с. Благовещенское
9	МБОУ «Благовещенская СОШ № 5»	с. Благовещенское
10	МБУК « Вельская библиотечная система»	с. Благовещенское
	<i>(котельная с.Воскресенское)</i>	
11	ГАСУ АО « Вельский Психоневрологический интернат» с. Воскресе	с. Воскресенское
	СП «Усть-Шоношское»	
	<i>(Котельная Пер Школьный)</i>	
12	МБОУ «Усть-Шоношская ООШ № 16»	п. Усть-Шоноша
	<i>(Котельная ул. Октябрьская)</i>	
13	ГБУЗ « Вельская ЦРБ»	п. Усть-Шоноша
14	МБУК « Вельская библиотечная система»	п. Усть-Шоноша
15	ГАУЗ АО «Вельская стоматологическая поликлиника»	п. Усть-Шоноша
16	Администрация СП «Усть-Шоношское»	п. Усть-Шоноша
	СП « Солгинское»	
	<i>(Котельная школьная ул. Советская 39)</i>	
17	МБОУ «Солгинская СОШ № 86»	п. Солгинский
	<i>(котельная центральная ул. Правобережная)</i>	
18	ГБУЗ « Вельская ЦРБ» - Гараж	п. Солгинский
	СП « Тегринское»	
19	ГБУЗ « Вельская ЦРБ»	п. Терго-озеро
20	МБУК « Районный культурный центр»	п. Терго-озеро
21	Администрация МО «Тегринское»	п. Терго-озеро
	СП «Верхнешоношское»	
22	Пожарная часть	п. Комсомольский
	СП « Пакшеньгское»	
23	ГБУЗ « Вельская ЦРБ»	д. Ефремковская
24	МБУК « Вельская библиотечная система»	д. Ефремковская
25	МБУК « Районный культурный центр»	д. Ефремковская
26	МБОУ «Пакшеньгская ООШ № 12»	д. Ефремковская
	СП «Липовское»	
27	ГБУЗ « Вельская ЦРБ»	д. Малая Липовка

28	МБУК « Вельская библиотечная система»	д. Малая Липовка
29	МБУК « Районный культурный центр»	д. Малая Липовка
30	Администрация МО «Липовское»	д. Малая Липовка
31	МБОУ « Липовская Основная Школа № 15»	д. Малая Липовка
	СП «Аргуновское»	
32	ГБУЗ « Вельская ЦРБ»	п. Аргуновский
33	МБУК « Районный культурный центр»	п. Аргуновский
34	Школа № 11	п. Аргуновский
	СП «Судромское»	
	<i>(котельная центральная)</i>	
35	Администрация МО «Судромское»	п. Погост
36	МБОУ «Судромская ООШ № 13», Центральная д. 3	п. Погост
37	МБУК Районный культурный Центр (МУК «Судромский СДК»)	п. Погост
	<i>(Котельная ул. Новая)</i>	
37/1	ООО Диал Север Хлебосол	п. Погост
	СП «Низовское»	
38	ГБОУ АО «Низовский детский дом»	д. Теребино
39	МБОУ «Угреньская ООШ № 10»	д. Теребино
	МБУК «Районный культурный центр(структурное подразделение	
40	МУК «Низовский СДК»)	д. Теребино
	СП «Муравьевское»	
	БМК 2 ул 70 лет Октября	
41	Здание СП «Горская амбулатория» филиала Вельская ЦРБ	д. Горка Муравьевская
42	МБОУ «Муравьевская СОШ № 23»: . Помещение школы д. Горка Муравьевская ул.Школьная д.3; помещение школьных мастерских, д. Горка Муравьевская ул.Школьная д.7; помещение детского сада «Сказка»,здание №1 д.Горка Муравьевская ул.Школьная д.5; помещение детского сада «Сказка»,здание№2 д.Горка Муравьевская ул.Школьная д.5 а ; помещение детского ясли/сада «Колосок»	д. Горка Муравьевская
	БМК 3	
43	ОАО «Ростелеком» Архангельский филиал	д. Вороновская
44	Жилые дома	
	ул. Шоссейная, д. Лукинская д.22	д. Лукинская
	ул. Шоссейная, д. Лукинская д.14а	д. Лукинская
	ул. Шоссейная, д. Лукинская д.14б	д. Лукинская
	ул. Шоссейная, д. Лукинская д.14в	д. Лукинская
	д. Лукинская д. 8	д. Лукинская
	д. Лукинская д. 10	д. Лукинская
	д. Лукинская д. 22	д. Лукинская
	д. Лукинская д. 23	д. Лукинская
	д. Лукинская д. 24	д. Лукинская
	д. Лукинская д. 26	д. Лукинская
	д. Лукинская д. 35	д. Лукинская
	д. Лукинская д. 42	д. Лукинская
	ул. Луговая, д. Лукинская д. 10	д. Лукинская
	ул. Луговая, д. Лукинская д. 2	д. Лукинская

[illegible]

№ п.п	Наименование котельной	Адрес котельной	Наименование населенного пункта	Наименование ТСО	период проведения пр
1	2	3	4	5	6
1	Центральная	д.Мелединская 123	д.Мелединская	ООО Теплоресурс	15.09.2025-01.10.2025
2	Центральная котельная	ул. Молодежная д.5а	с. Долматово	ООО Теплоресурс	15.09.2025-01.10.2025
3	Школьная котельная	ул. Энергетиков д.10	с. Долматово	ООО Теплоресурс	15.09.2025-01.10.2025
4	Центральная котельная	ул. Центральная, 1а	п.Погост	ООО Теплоресурс	15.09.2025-01.10.2025
5				ООО Теплоресурс	15.09.2025-01.10.2025
6	Котельная	ул. Новая, 35	п.Погост	ООО Теплоресурс	15.09.2025-01.10.2025
7	Котельная	ул. 60 лет Октября д.11а	п. Аргуновский	ООО Теплоресурс	15.09.2025-01.10.2025
8	Котельная ГУ "Благовещенский ПНИ"	с. Воскресенское	с. Воскресенское	ООО Теплоресурс	15.09.2025-01.10.2025
9	Котельная центральная	ул Центральная,15	с.Благовещенское	ООО Теплоресурс	15.09.2025-01.10.2025
10	Котельная "Липовка"	ул. Школьная д.7	д. Малая Липовка	ООО Теплоресурс	15.09.2025-01.10.2025
11	центральная котельная	ул.Почтовая, дом 4а	д. Ефремовская	ООО Теплоресурс	15.09.2025-01.10.2025
12	Центральная котельная	ул. Железнодорожная	п. Пасьева	ООО Теплоресурс	15.09.2025-01.10.2025
13	Школьная котельная	Свердлова		ООО Теплоресурс	15.09.2025-01.10.2025
14	Котельная жилфонда	ул. Правобережная, 11а	п. Солгинский	ООО Теплоресурс	15.09.2025-01.10.2025
15	Котельная в здании (в подвале)	ул.Советская, 39,стр.1		ООО Теплоресурс	15.09.2025-01.10.2025
16	Котельная центральная	Мира д.8	п. Тегрозеро	ООО Теплоресурс	15.09.2025-01.10.2025
17	Котельная школьная	пер. Школьный	п. Усть-Шоноша	ООО Теплоресурс	15.09.2025-01.10.2025
18	Котельная больницы	ул. Октябрьская		ООО Теплоресурс	15.09.2025-01.10.2025
19	Центральная котельная	ул.Пристанционная,20	п.Комсомольский	ООО Теплоресурс	15.09.2025-01.10.2025
20	котельная	д.Теребино, ул.Дальняя, дом 2	д.Теребино	ООО Теплоресурс	15.09.2025-01.10.2025
21	Котельная в пер. Школьный	д. Козловская, пер. Школьный, д. 6	д. Козловская	ООО Теплоресурс	15.09.2025-01.10.2025
22	БМК-2	70 лет Октября, д.28	д.Горка Муравьевская	АО ГТ-Энерго	15.09.2025-01.10.2025
23	БМК-3	д.Вороновская	д.Вороновская	АО ГТ-Энерго	15.09.2025-01.10.2025
24	Котельная ИК-14	спецгородок, 1а	д.Горка Муравьевская	ФКУ УФСИН ИК-14	15.09.2025-01.10.2025
25	Школьная	165120 п.Шунема, ул.Школьная,4, Вельский р-н, Архангельская обл.	п.Шунема	ООО Теплоресурс	15.09.2025-01.10.2025