

13.08.2024 **№MP2/1-2/20-47/3077**

на № 1395 **от 22.07.2024**

Заключение

Исполняющему обязанности
председателя КУМИ Вельского
муниципального района

Л.С.Валуйской

Уважаемая Лидия Сергеевна!

Ваш запрос о предоставлении информации о технических условиях для подключения к сетям электроснабжения земельных участков:

1. С кадастровым номером 29:01:120504:207, расположенном по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, м.р-н Вельский, с.п. Усть-Вельское, п. Зеленый Бор, вид разрешенного использования- строительная промышленность, (согласно прилагаемой выкопировке);

2. С кадастровым номером 29:01:120811:62, расположенном по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, м.р-н Вельский, с.п. Усть-Вельское, ориентир АЗС № 42, вид разрешенного использования- объекты придорожного сервиса, (согласно прилагаемой выкопировке);

3. С кадастровым номером 29:01:150105:1538, расположенном по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, м.р-н Вельский, с.п. Аргуновское, п. Аргуновский, вид разрешенного использования- строительная промышленность, (согласно прилагаемой выкопировке);

Сообщаю:

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств на данном земельном участке возможно. Требуемый объем работ по строительству и реконструкции объектов электросетевого хозяйства будет определен после подачи заявки в соответствии с требованиями «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (утверждены постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861).

Дополнительно сообщаю:

Вблизи границ земельного участка 29:01:150105:1538 находится воздушная линия электропередачи напряжение 10 000 Вольт. Охранная зона воздушной линии электропередачи напряжением 10 000 Вольт составляет участок и воздушное пространство по 10 метров в обе стороны от крайних проводов.

В охранных зонах, для объектов электросетевого хозяйства запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Охранные зоны электрических сетей поставлены на кадастровый учет согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и указаны на сайте pkk.rosreestr.ru.

Главный инженер Вельского РЭС



Е.С.Гвоздовский