

ООО «ВельскГазСервис»

165150, Архангельская область, Вельский район, гп Вельское, г. Вельск, ул. Лазо, д. 10/1
Тел.: (81836) 2-65-25 E-mail: oovgs2017@yandex.ru ИНН 2907016905, КПП 290701001

№ 192

« 22 » Апреля 2025г.

**Начальнику УКС, архитектуры и
экологии Администрации Вельского
муниципального района
Архангельской области
Туркину С.О.**

На Ваш исходящий № б/н от 22.04.2025г. сообщаю следующее.

1. ООО «ВельскГазСервис» подтверждает возможность подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения г. Вельска земельного участка с кадастровым номером 29:01:140605:2198, расположенный по адресу: Архангельская область, Вельский муниципальный район, сельское поселение «Муравьевское», д. Горка Муравьевская.

Точка подключения: газопровод низкого давления, проложенный по ул. Крайняя в д. Горка Муравьевская, \varnothing 110x10,0 мм.

Около данного земельного участка проходит газопровод среднего давления \varnothing 225x20,5 мм, газопровод низкого давления \varnothing 110x10,0 мм, \varnothing 63x5,8 мм.

На охранную зону подземного газопровода (по **4 метра** – среднее давление, **2 метра** – низкое давление с той и с другой стороны от оси газопровода) наложить сервитут (обременение). На основании СП 62.13330.2011 и Постановления Правительства РФ от 20.11.2000г. № 878.

Расстояние до зданий и сооружений, включая временные, не менее 4 метров от оси газопровода среднего давления и не менее 2 метров от оси газопровода низкого давления. Размещение зданий и сооружений, включая временные, в охранной зоне газопровода запрещено.

Запрещается складирование строительных материалов в охранной зоне газопровода.

Согласование всех земляных работ на расстоянии **15 метров** от оси газопровода.

2. ООО «ВельскГазСервис» подтверждает возможность подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения г. Вельска земельного участка с кадастровым номером 29:01:140604:297, расположенный по адресу: Архангельская область, Вельский муниципальный район, сельское поселение «Муравьевское», д. Горка Муравьевская.

Точка подключения: газопровод низкого давления, проложенный по ул. Крайняя в д. Горка Муравьевская, \varnothing 110x10,0 мм.

Около данного земельного участка проходит газопровод низкого давления \varnothing 110x10,0 мм.

На охранную зону подземного газопровода (по **2 метра** – низкое давление с той и с другой стороны от оси газопровода) наложить сервитут (обременение). На основании СП 62.13330.2011 и Постановления Правительства РФ от 20.11.2000г. № 878.

Расстояние до зданий и сооружений, включая временные, не менее 2 метров от оси газопровода низкого давления. Размещение зданий и сооружений, включая временные, в охранной зоне газопровода запрещено.

Запрещается складирование строительных материалов в охранной зоне газопровода.

Согласование всех земляных работ на расстоянии **15 метров** от оси газопровода.

Главный инженер ООО «ВГС»



Олехов А.Ю.





